



شهادة مطابقة

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	23-08-81406/E23-07-082138/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	07/08/2023	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	06/08/2024	صالحة لغاية:
Issued To:	TELECTRON AGENCIES AND TRADING P.O. Box 2946 ,AL SALAM STREET AL SALAM STREET Abu Dhabi ,United Arab Emirates	أصدرت إلى :
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Product Category:	ECAS-Ex	تصنيف المنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات

intertek

Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates
Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on
compliance to the Approved Standards



المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)
بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

This is an electronic certificate and does not require stamp and
signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير
في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name:	TELECTRON AGENCIES AND TRADING	اسم الشركة:
Product Category:	ECAS-Ex	تصنيف المنتج:
Certificate No.:	23-08-81406/E23-07-082138/NB0007	رقم التسجيل:
Registration Date:	07/08/2023	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	06/08/2024	صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/ Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
--------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------	---	---------------------------------

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معيّنة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

1	E2S	BExCP3A	Manual Call Point; Types of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust; Markings: Ex db eb IIC T6 Gb Ta = (-40°C +70°C); Ex tb III C T75°C Db Ta = (-40°C +70°C); Refer to IECEx SIR 09.0121X annex for more details.	N/A	IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/ExTR20.0143/00 GB/SIR/QAR06.0020/11	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-1- 06, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	-----	---------	---	-----	---	---	----------------

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

2	E2S	BExCP3B	Manual Call Point; Types of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust; Markings: Ex db eb mb IIC T4 Gb Ta = (-40°C +50°C); Ex tb III C T60°C Db Ta = (-40°C +50°C); Refer to IECEx SIR 09.0121X annex for more details.	N/A	IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/ExTR20.0143/00 GB/SIR/QAR06.0020/11	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-1- 06, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	-----	---------	--	-----	---	---	----------------

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

3	E2S	BExCP3C	Manual Call Point; Types of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust; Markings: Ex db eb mb IIC T4 Gb Ta = (-40°C +65°C); Ex tb III C T75°C Db Ta = (-40°C +65°C); Refer to IECEx SIR 09.0121X annex for more details.	N/A	IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/ExTR20.0143/00 GB/SIR/QAR06.0020/11	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-1- 06, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	-----	---------	--	-----	---	---	----------------

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

4	E2S	BExCP3D	Manual Call Point; Types of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust; Markings: Ex db eb mb IIC T4 Gb Ta = (-40°C +70°C); Ex tb III C T80°C Db Ta = (-40°C +70°C); Refer to IECEx SIR 09.0121X annex for more details.	N/A	IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/ExTR20.0143/00 GB/SIR/QAR06.0020/11	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-1- 06, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	-----	---------	--	-----	---	---	----------------



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

5	E2S	BExCP3E	Manual Call Point; Types of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust; Markings: Ex db eb mb IIC T4 Gb Ta = (-40°C +65°C); Ex tb III C T75°C Db Ta = (-40°C +65°C); Refer to IECEx SIR 09.0121X annex for more details.	N/A	IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/ExTR20.0143/00 GB/SIR/QAR06.0020/11	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-1- 06, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	-----	---------	--	-----	---	---	----------------

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

6	E2S	GNEExCP6A	Manual Call Point; Types of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust; Markings: Ex db eb IIC T6 Gb Ta = (-40°C +70°C) Ex tb III C T75°C Db Ta = (-40°C +70°C); Refer to IECEx SIR 09.0121X annex for more details.	N/A	IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/ExTR20.0143/00 GB/SIR/QAR06.0020/11	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-1- 06, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	-----	-----------	--	-----	---	---	----------------

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

7	E2S	GNEExCP6B	Manual Call Point; Types of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust; Markings: Ex db eb mb IIC T4 Gb Ta = (-40°C +50°C); Ex tb III C T80°C Db Ta = (-40°C +50°C); Refer to IECEx SIR 09.0121X annex for more details.	N/A		IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/ExTR20.0143/00 GB/SIR/QAR06.0020/11	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-1- 06, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	-----	-----------	--	-----	--	---	---	----------------

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

8	E2S	GNEExCP6C	Manual Call Point; Types of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust; Markings: Ex db eb mb IIC T4 Gb Ta = (-40°C to +65°C); Ex tb IIIC T75°C Db Ta = (-40°C to +65°C); Refer to IECEx SIR 09.0121X annex for more details.	N/A	IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/ExTR20.0143/00 GB/SIR/QAR06.0020/11	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-1- 06, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	-----	-----------	---	-----	---	---	----------------

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

9	E2S	GNEExCP6D	Manual Call Point; Types of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust; Markings: Ex db eb mb IIC T4 Gb Ta = (-40°C to +70°C); Ex tb IIIC T80°C Db Ta = (-40°C to +70°C); Refer to IECEx SIR 09.0121X annex for more details.	N/A	IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/ExTR20.0143/00 GB/SIR/QAR06.0020/11	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-1- 06, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	-----	-----------	---	-----	---	---	----------------



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

10	E2S	GNEExCP6E	Manual Call Point; Types of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust; Markings: Ex db eb mb IIC T4 Gb Ta = (-40°C to +65°C); Ex tb IIIC T75oC Db Ta = (-40°C to +65°C) Refer to IECEx SIR 09.0121X annex for more details.	N/A		IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/ExTR20.0143/00 GB/SIR/QAR06.0020/11	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-1- 06, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
Nothing Follows								

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.