



هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
Emirates Authority For Standardization & Metrology



United Arab Emirates

شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number: 20-06-14792/E20-06-002576/NB0007 رقم الشهادة:
Issue Date: 22-June-2020 تاريخ الاصدار:
Valid Until: 21-June-2021 صالحة لغاية:
Issued To: TELECTRON AGENCIES & TRADING أصدرت إلى:
1001, LULU CENTER BLDG., PO Box 2946, ABU DHABI, UAE

Product Category: Electrical Equipment Used in Potentially Explosive Environment تصنيف المنتج: المعدات الكهربائية المستخدمة في البيئة المتفجرة المحتملة
Product Name: See Schedule of Certification اسم المنتج: انظر بيان التسجيل المرفق
Product Details: See Schedule of Certification تفاصيل المنتج: انظر بيان التسجيل المرفق

Product is registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the following requirements: المنتج مسجل في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمتطلبات التالية:

Cabinet Resolution No. 23 for the year 2016 for Electrical Equipment Used in Potentially Explosive Environment

intertek



جهة معيّنة من قبل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
Notified Body by Emirates Authority for
Standardization & Metrology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

Intertek International Ltd.
14th Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290
Dubai, UAE



+971 4 317 8777
www.intertek.com
info.dubai.gs@intertek.com

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع.
للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت
www.esma.gov.ae

أي كسب أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

انترتك انترناشيونال ليمتد
مبلينيوم بلازا الطابق 14 شارع الشيخ زايد. ص.ب: 26290 دبي ا.م.ع



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Emirates Authority for Standardization and Metrology
EMIRATES CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME

Certificate
Number:

20-06-14792/E20-06-002576/NB0007

رقم الشهادة:

Valid Until:

21-June-2021

صالحة لغاية:

رقم التسلسل No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الطراز Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	التقارير Report Ref. No.	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country of Origin
1	E2S	BExCP3A	Manual Call-Point Signalling Type of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust Marking: Ex eb db IIC T6 Gb Ta = (-40°C +70°C) Ex tb III C T75°C Db Ta = (-40°C +70°C) Refer to the IECEx SIR 09.0121X Annex for more details	IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/QAR06.0020/08	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0 IEC 60079-18:2017 Edition 4.1 IEC 60079-31:2013 Edition:2 IEC 60079-7:2017 Edition:5.1	United Kingdom

intertek



جهة معيّنة من قبل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس

Notified Body by Emirates Authority for Standardization & Metrology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

Intertek International Ltd.
14th Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290 Dubai, UAE
Page 1 of 8



+971 4 317 8777

www.intertek.com

info.dubai.qs@intertek.com

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع.

للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.esma.gov.ae

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

انترتك انترناشيونال ليمتد

مليينوم بلازا الطابق 14 شارع الشيخ زايد. ص.ب: 26290 دبي. ا.م.ع



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Emirates Authority for Standardization and Metrology
EMIRATES CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME

Certificate
Number:

20-06-14792/E20-06-002576/NB0007

رقم الشهادة:

Valid Until:

21-June-2021

صالحة لغاية:

رقم التسلسل No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الطراز Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	التقارير Report Ref. No.	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country of Origin
2	E2S	BExCP3B	Manual Call-Point Signalling Type of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust Marking: Ex eb db mb IIC T4 Gb Ta = (-40°C +50°C) Ex tb III C T60°C Db Ta = (-40°C +50°C) Refer to the IECEx SIR 09.0121X Annex for more details	IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/QAR06.0020/08	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0 IEC 60079-18:2017 Edition 4.1 IEC 60079-31:2013 Edition:2 IEC 60079-7:2017 Edition:5.1	United Kingdom

intertek



جهة معيّنة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
Notified Body by Emirates Authority for Standardization & Metrology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

Intertek International Ltd.
14th Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290 Dubai, UAE
Page 2 of 8



+971 4 317 8777

www.intertek.com

info.dubai.qs@intertek.com

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع.
للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.esma.gov.ae

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

انترتك انترناشيونال ليمتد
مبلينيوم بلازا الطابق 14 شارع الشيخ زايد. ص.ب: 26290 دبي. ا.م.ع



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Emirates Authority for Standardization and Metrology
EMIRATES CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME

Certificate
Number:

20-06-14792/E20-06-002576/NB0007

رقم الشهادة:

Valid Until:

21-June-2021

صالحة لغاية:

رقم التسلسل No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الطراز Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	التقارير Report Ref. No.	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country of Origin
3	E2S	BExCP3C	Manual Call-Point Signalling Type of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust Marking: Ex eb db mb IIC T4 Gb Ta = (-40°C +65°C) Ex tb III C T75°C Db Ta = (-40°C +65°C) Refer to the IECEx SIR 09.0121X Annex for more details	IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/QAR06.0020/08	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0 IEC 60079-18:2017 Edition 4.1 IEC 60079-31:2013 Edition:2 IEC 60079-7:2017 Edition:5.1	United Kingdom

intertek



جهة معيّنة من قبل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
Notified Body by Emirates Authority for Standardization & Metrology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

Intertek International Ltd.
14th Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290 Dubai, UAE
Page 3 of 8



+971 4 317 8777

www.intertek.com

info.dubai.qs@intertek.com

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع.
للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.esma.gov.ae

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

انترتك انترناشيونال ليمتد
مبلينيوم بلازا الطابق 14 شارع الشيخ زايد. ص.ب: 26290 دبي. ا.م.ع



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Emirates Authority for Standardization and Metrology
EMIRATES CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME

Certificate
Number:

20-06-14792/E20-06-002576/NB0007

رقم الشهادة:

Valid Until:

21-June-2021

صالحة لغاية:

رقم التسلسل No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الطراز Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	التقارير Report Ref. No.	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country of Origin
4	E2S	BExCP3D	Manual Call-Point Signalling Type of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust Marking: Ex eb db mb IIC T4 Gb Ta = (-40°C +70°C) Ex tb III C T80°C Db Ta = (-40°C +70°C) Refer to the IECEx SIR 09.0121X Annex for more details	IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/QAR06.0020/08	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0 IEC 60079-18:2017 Edition 4.1 IEC 60079-31:2013 Edition:2 IEC 60079-7:2017 Edition:5.1	United Kingdom

intertek



جهة معيّنة من قبل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
Notified Body by Emirates Authority for Standardization & Metrology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

Intertek International Ltd.
14th Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290 Dubai, UAE
Page 4 of 8



+971 4 317 8777

www.intertek.com

info.dubai.qs@intertek.com

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع.
للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.esma.gov.ae

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

انترتك انترناشيونال ليمتد
مبلينيوم بلازا الطابق 14 شارع الشيخ زايد. ص.ب: 26290 دبي. ا.م.ع



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Emirates Authority for Standardization and Metrology
EMIRATES CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME

Certificate
Number:

20-06-14792/E20-06-002576/NB0007

رقم الشهادة:

Valid Until:

21-June-2021

صالحة لغاية:

رقم التسلسل No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الطراز Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	التقارير Report Ref. No.	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country of Origin
5	E2S	GNExCP6A	Manual Call-Point Signalling Type of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust Marking: Ex eb db IIC T6 Gb Ta = (-40°C +75°C) Ex tb III C T75°C Db Ta = (-40°C +75°C) Refer to the IECEx SIR 09.0121X Annex for more details	IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/QAR06.0020/08	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0 IEC 60079-18:2017 Edition 4.1 IEC 60079-31:2013 Edition:2 IEC 60079-7:2017 Edition:5.1	United Kingdom

intertek



جهة معيّنة من قبل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
Notified Body by Emirates Authority for Standardization & Metrology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

Intertek International Ltd.
14th Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290 Dubai, UAE
Page 5 of 8



+971 4 317 8777

www.intertek.com

info.dubai.qs@intertek.com

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع.
للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.esma.gov.ae

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

انترتك انترناشيونال ليمتد
مبنيوم بلازا الطابق 14 شارع الشيخ زايد. ص.ب: 26290 دبي. ا.م.ع



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Emirates Authority for Standardization and Metrology
EMIRATES CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME

Certificate
Number:

20-06-14792/E20-06-002576/NB0007

رقم الشهادة:

Valid Until:

21-June-2021

صالحة لغاية:

رقم التسلسل No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الطراز Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	التقارير Report Ref. No.	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country of Origin
6	E2S	GNExCP6B	Manual Call-Point Signalling Type of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust Marking: Ex eb db mb IIC T4 Gb Ta = (-40°C +50°C) Ex tb III C T80°C Db Ta = (-40°C +50°C) Refer to the IECEx SIR 09.0121X Annex for more details	IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/QAR06.0020/08	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0 IEC 60079-18:2017 Edition 4.1 IEC 60079-31:2013 Edition:2 IEC 60079-7:2017 Edition:5.1	United Kingdom

intertek



جهة معيّنة من قبل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس

Notified Body by Emirates Authority for Standardization & Metrology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

Intertek International Ltd.
14th Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290 Dubai, UAE
Page 6 of 8



+971 4 317 8777

www.intertek.com

info.dubai.qs@intertek.com

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع.

للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.esma.gov.ae

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

انترتك انترناشيونال ليمتد

مبنيوم بلازا الطابق 14 شارع الشيخ زايد. ص.ب: 26290 دبي. ا.م.ع



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Emirates Authority for Standardization and Metrology
EMIRATES CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME

Certificate
Number:

20-06-14792/E20-06-002576/NB0007

رقم الشهادة:

Valid Until:

21-June-2021

صالحة لغاية:

رقم التسلسل No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الطراز Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	التقارير Report Ref. No.	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country of Origin
7	E2S	GNExCP6C	Manual Call-Point Signalling Type of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust Marking: Ex eb db mb IIC T4 Gb Ta = (-40°C to +65°C) Ex tb IIIC T75°C Db Ta = (-40°C to +65°C) Refer to the IECEx SIR 09.0121X Annex for more details	IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/QAR06.0020/08	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0 IEC 60079-18:2017 Edition 4.1 IEC 60079-31:2013 Edition:2 IEC 60079-7:2017 Edition:5.1	United Kingdom

intertek



جهة معيّنة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
Notified Body by Emirates Authority for Standardization & Metrology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

Intertek International Ltd.
14th Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290 Dubai, UAE
Page 7 of 8



+971 4 317 8777

www.intertek.com

info.dubai.qs@intertek.com

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع.
للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.esma.gov.ae

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

انترتك انترناشيونال ليمتد
مبلينيوم بلازا الطابق 14 شارع الشيخ زايد. ص.ب: 26290 دبي. ا.م.ع



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Emirates Authority for Standardization and Metrology
EMIRATES CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME

Certificate
Number:

20-06-14792/E20-06-002576/NB0007

رقم الشهادة:

Valid Until:

21-June-2021

صالحة لغاية:

رقم التسلسل No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الطراز Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	التقارير Report Ref. No.	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country of Origin
8	E2S	GNExCP6D	Manual Call-Point Signalling Type of Protection: Increased safety, flameproof, encapsulation and dust Marking: Ex eb db mb IIC T4 Gb Ta = (-40°C to +70°C) Ex tb IIIC T80°C Db Ta = (-40°C to +70°C) Refer to the IECEx SIR 09.0121X Annex for more details	IECEX SIR 09.0121X GB/SIR/ExTR09.0195/00 GB/SIR/ExTR11.0326/00 GB/SIR/ExTR11.0326/01 GB/SIR/ExTR16.0151/00 GB/SIR/ExTR17.0236/00 GB/SIR/ExTR19.0331/00 GB/SIR/QAR06.0020/08	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0 IEC 60079-18:2017 Edition 4.1 IEC 60079-31:2013 Edition:2 IEC 60079-7:2017 Edition:5.1	United Kingdom

-NOTHING FOLLOWS-

intertek



جهة معيّنة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
Notified Body by Emirates Authority for Standardization & Metrology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

Intertek International Ltd.
14th Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290 Dubai, UAE
Page 8 of 8



+971 4 317 8777

www.intertek.com

info.dubai.qs@intertek.com

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع.
للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.esma.gov.ae

أي كسب أو تغيير في هذه الشهادة يلغونها.

انترتك انترناشيونال ليمتد
مبليونيوم بلازا الطابق 14 شارع الشيخ زايد. ص.ب: 26290 دبي. ا.م.ع