



هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
Emirates Authority For Standardization & Metrology



United Arab Emirates

شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number: 21-07-18170/E21-07-038937/NB0007 رقم الشهادة:
Issue Date: 26-July-2021 تاريخ الاصدار:
Valid Until: 25-July-2022 صالحة لغاية:
Issued To: TELECTRON AGENCIES & TRADING أصدرت إلى:
1001, LULU CENTER BLDG., PO Box 2946, ABU DHABI, UAE

Product Category: Electrical Equipment Used in Potentially Explosive Environment تصنيف المنتج: المعدات الكهربائية المستخدمة في البيئة المتفجرة المحتملة
Product Name: See Schedule of Certification اسم المنتج: انظر بيان التسجيل المرفق
Product Details: See Schedule of Certification تفاصيل المنتج: انظر بيان التسجيل المرفق

Product is registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the following requirements: المنتج مسجل في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقته للمتطلبات التالية:

Cabinet Resolution No. 23 for the year 2016 for Electrical Equipment Used in Potentially Explosive Environment

intertek



جهة معيّنة من قبل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
Notified Body by Emirates Authority for
Standardization & Metrology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

Intertek International Ltd.
14th Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290
Dubai, UAE



+971 4 317 8777
www.intertek.com
info.dubai.gs@intertek.com

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع.
للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت
www.esma.gov.ae

أي كسب أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

انترتك انترناشيونال ليمتد
مبيلينيوم بلازا الطابق 14 شارع الشيخ زايد. ص.ب: 26290 دبي ا.م.ع



هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
Emirates Authority For Standardization & Metrology



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Emirates Authority for Standardization and Metrology
EMIRATES CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME

Certificate
Number:

21-07-18170/E21-07-038937/NB0007

رقم الشهادة:

Valid Until:

25-July-2022

صالحة لغاية:

رقم التسلسل No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الطراز Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	التقارير Report Ref. No.	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country of Origin
1	E2S	GNEsS1	Electronic Sounder Signalling Type of Protection: Flameproof db Marking: Ex db II* T* Gb Ta = -60°C to +* *- Refer to IECEx SIR 13.0029X description for more details.	IECEX SIR 13.0029X GB/SIR/ExTR13.0217/00 GB/SIR/ExTR20.0127/00 GB/SIR/QAR06.0020/09	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0	United Kingdom

intertek



جهة معيّنة من قبل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
Notified Body by Emirates Authority for Standardization & Metrology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

Intertek International Ltd.
14th Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290 Dubai, UAE
Page 1 of 4



+971 4 317 8777

www.intertek.com

info.dubai.qs@intertek.com

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع.
للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.esma.gov.ae

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

انترتك انترناشيونال ليمتد
مبيلنيوم بلازا الطابق 14 شارع الشيخ زايد. ص.ب: 26290 دبي. ا.م.ع



هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
Emirates Authority For Standardization & Metrology



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Emirates Authority for Standardization and Metrology
EMIRATES CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME

Certificate
Number:

21-07-18170/E21-07-038937/NB0007

رقم الشهادة:

Valid Until:

25-July-2022

صالحة لغاية:

رقم التسلسل No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الطراز Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	التقارير Report Ref. No.	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country of Origin
2	E2S	GNEs2	Electronic Sounder Signalling Type of Protection: Flameproof db Marking: Ex db II* T* Gb Ta = -60°C to +* *- Refer to IECEx SIR 13.0029X description for more details.	IECEX SIR 13.0029X GB/SIR/ExTR13.0217/00 GB/SIR/ExTR20.0127/00 GB/SIR/QAR06.0020/09	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0	United Kingdom

intertek



جهة معيّنة من قبل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
Notified Body by Emirates Authority for Standardization & Metrology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

Intertek International Ltd.
14th Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290 Dubai, UAE
Page 2 of 4



+971 4 317 8777

www.intertek.com

info.dubai.qs@intertek.com

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع.
للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.esma.gov.ae

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

انترتك انترناشيونال ليمتد
مبيلنيوم بلازا الطابق 14 شارع الشيخ زايد. ص.ب: 26290 دبي. ا.م.ع



هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
Emirates Authority For Standardization & Metrology



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Emirates Authority for Standardization and Metrology
EMIRATES CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME

Certificate
Number:

21-07-18170/E21-07-038937/NB0007

رقم الشهادة:

Valid Until:

25-July-2022

صالحة لغاية:

رقم التسلسل No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الطراز Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	التقارير Report Ref. No.	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country of Origin
3	E2S	GNEXL1	Electronic Loudspeaker Signalling Type of Protection: Flameproof db Marking: Ex db II* T* Gb Ta = -60°C to +* *- Refer to IECEx SIR 13.0029X description for more details.	IECEX SIR 13.0029X GB/SIR/ExTR13.0217/00 GB/SIR/ExTR20.0127/00 GB/SIR/QAR06.0020/09	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0	United Kingdom

intertek



جهة معيّنة من قبل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس
Notified Body by Emirates Authority for Standardization & Metrology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

Intertek International Ltd.
14th Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290 Dubai, UAE
Page 3 of 4



+971 4 317 8777

www.intertek.com

info.dubai.qs@intertek.com

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع.
للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.esma.gov.ae

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

انترتك انترناشيونال ليمتد
مبيلنيوم بلازا الطابق 14 شارع الشيخ زايد. ص.ب: 26290 دبي. ا.م.ع



هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
Emirates Authority For Standardization & Metrology



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Emirates Authority for Standardization and Metrology
EMIRATES CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME

Certificate
Number:

21-07-18170/E21-07-038937/NB0007

رقم الشهادة:

Valid Until:

25-July-2022

صالحة لغاية:

رقم التسلسل No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الطراز Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	التقارير Report Ref. No.	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country of Origin
4	E2S	GNEXL2	Electronic Loudspeaker Signalling Type of Protection: Flameproof db Marking: Ex db II* T* Gb Ta = -60°C to +* *- Refer to IECEx SIR 13.0029X description for more details.	IECEX SIR 13.0029X GB/SIR/ExTR13.0217/00 GB/SIR/ExTR20.0127/00 GB/SIR/QAR06.0020/09	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0	United Kingdom
-NOTHING FOLLOWS-						

intertek



جهة معيّنة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
Notified Body by Emirates Authority for Standardization & Metrology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.

Intertek International Ltd.
14th Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290 Dubai, UAE
Page 4 of 4



+971 4 317 8777

www.intertek.com

info.dubai.qs@intertek.com

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع.
للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.esma.gov.ae

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

انترتك انترناشيونال ليمتد
مبيلنيوم بلازا الطابق 14 شارع الشيخ زايد. ص.ب: 26290 دبي. ا.م.ع