



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	23-08-81415/E23-07-082156/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	07/08/2023	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	06/08/2024	صالحة لغاية:
Issued To:	TELECTRON AGENCIES AND TRADING P.O. Box 2946 ,AL SALAM STREET AL SALAM STREET Abu Dhabi ,United Arab Emirates	أصدرت إلى :
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Product Category:	ECAS-Ex	تصنيف المنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات

intertek

Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates
Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on
compliance to the Approved Standards



المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)
بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

This is an electronic certificate and does not require stamp and
signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير
في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل SCHEDULE OF CERTIFICATION Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name:	TELECTRON AGENCIES AND TRADING	اسم الشركة:
Product Category:	ECAS-Ex	تصنيف المنتج:
Certificate No.:	23-08-81415/E23-07-082156/NB0007	رقم التسجيل:
Registration Date:	07/08/2023	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	06/08/2024	صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
--------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------	---	---------------------------------

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

1	E2S	GNEExCP7BG	Call Point Switch; Types of Protection: Flameproof "db" and Dust Ignition Protection by Enclosure "tb"; Markings: Ex db IIC T6...T5 Gb; Ex tb IIC T90°C... T80°C Db	N/A	IECEX ULD 19.0007X DK/ULD/ExTR19.0007/00 DK/ULD/ExTR19.0007/01 DK/ULD/ExTR19.0007/02 GB/SIR/QAR06.0020/11	UAE.S IEC 60079-1-06, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	-----	------------	---	-----	---	---	----------------

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

2	E2S	GNExC7PB	Call Point Switch; Types of Protection: Flameproof "db" and Dust Ignition Protection by Enclosure "tb"; Markings: Ex db IIC T6...T5 Gb; Ex tb IIC T90°C... T80°C Db	N/A		IECEX ULD 19.0007X DK/ULD/ExTR19.0007/00 DK/ULD/ExTR19.0007/01 DK/ULD/ExTR19.0007/02 GB/SIR/QAR06.0020/11	UAE.S IEC 60079-1-06, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	-----	----------	---	-----	--	---	---	----------------

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

3	E2S	GNEExCP7PM	Call Point Switch; Types of Protection: Flameproof "db" and Dust Ignition Protection by Enclosure "tb"; Markings: Ex db IIC T6...T5 Gb; Ex tb IIC T90°C... T80°C Db	N/A		IECEX ULD 19.0007X DK/ULD/ExTR19.0007/00 DK/ULD/ExTR19.0007/01 DK/ULD/ExTR19.0007/02 GB/SIR/QAR06.0020/11	UAE.S IEC 60079-1-06, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	-----	------------	---	-----	--	---	---	----------------

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

4	E2S	GNEExCP7PT	Call Point Switch; Types of Protection: Flameproof "db" and Dust Ignition Protection by Enclosure "tb"; Markings: Ex db IIC T6...T5 Gb; Ex tb IIC T90°C... T80°C Db	N/A		IECEX ULD 19.0007X DK/ULD/ExTR19.0007/00 DK/ULD/ExTR19.0007/01 DK/ULD/ExTR19.0007/02 GB/SIR/QAR06.0020/11	UAE.S IEC 60079-1-06, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
Nothing Follows								

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.